

# OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1

Telefon: 221 474 200

Fax: 222 211 498

E-mail: [stredni.cechy@oip.cz](mailto:stredni.cechy@oip.cz)

Čj: 1044/4.42/12/15.2

Gymnázium Nymburk, Komenského 779	
Dne: 24.2.2012	
Zprac.: _____	pocet listů: <input checked="" type="checkbox"/> priorit: 1
č. doručení: _____	ukl. znak: _____
došlo dne: 24-02-2012	
č. jednací: 132-2012	č. spisu: _____

## PROTOKOL

o kontrole dle § 5 odst. 1, písm. a) a b) a v rozsahu § 3 odst. 1, písm. b), c), d) zákona o inspekcii práce č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která byla zahájena v souladu s § 7 odst. 1, písm. a) a vykonána ve dnech 10.2. a 24.2.2012 inspektorem Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Jaromírem Drdou (1533)

u kontrolované osoby:

Gymnázium, Nymburk, Komenského 779  
Komenského 779, 288 40 Nymburk

IČ: 61 632 210

Okres: Nymburk CZ 0208

Kategorie zaměstnavatele: 240

V provozovně: Gymnázium, Komenského 779, Nymburk

Za kontrolovaný subjekt se zúčastnili: RNDr. Jiří Kuhn – ředitel  
Jana Hejduková – BOZP a PO

Další osoby:

### Předmět kontroly:

**Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích.**

**Číslo úkolu: 12.1.33**

Kontrola byla zahájena u výše uvedené kontrolované osoby dle § 8 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb. dne 10.2.2012 u RNDr. Jiří Kuhn – ředitel.

Odborový orgán, rada zaměstnanců ani zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebyl informován o zahájení kontroly neboť u kontrolované osoby nepůsobí.

### **Zjištěné skutečnosti:**

Jednán se o první kontrolu ze strany OIP.

#### **A) Administrativní kontrola.**

##### 1. Vyhledávání a hodnocení rizik.

###### Přijímání opatření k eliminaci rizik a realizace opatření.

Předložené doklady:

- dokumentace hodnocení rizik z 25.1.2002 ( f. Prométheus Nymburk s.r.o.)
- bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem ( bez data)
- kniha závad při provozu školy vedená od 28.2.1992

##### 2. Průvodní a provozní dokumentace, místní provozní bezpečnostní předpis.

Předložené doklady:

- organizační řád ze dne 1.9.2006
- řád odborné učebny fyziky z 1.9.2009
- bezpečnostní pokyny k obsluze elektrické rychlovarné konvice z 12/2008

##### 3. Školení BOZP zaměstnanců, seznámení s riziky.

###### Odborná způsobilost zaměstnance pro výkon práce.

Předložené doklady:

- doklad o školení BOZP a PO zaměstnanců z 2.9.2011 ( školitel Jana Hejduková, školený Blanka Suchánková, nar. 6.10.1938)
- dokumentace o školení vedoucích pracovníků v BOZP a PO, včetně osnovy a prezenční listiny ze dne 30.8.2010 ( školitel f. Prométheus, Nymburk)

##### 4. Seznam OOPP

Předložené doklady:

- směrnice pro poskytování OOPP včetně seznamu ze dne 25.8.2009

##### 5. Evidence pracovní doby.

Předložené doklady:

- denní záznam pracovní doby ( Pavel Procházka, nar. 23.1.1954) a pracovní výkaz

##### 6. Přestávky na jídlo a oddech.

Předložené doklady:

- denní záznam pracovní doby ( Pavel Procházka, nar. 23.1.1954) a pracovní výkaz

7. Evidence úrazů.

Předložené doklady:

- kniha úrazů vedená od 20.5.2011 bez záznamu o úrazu

8. Stanovení opatření proti opakování pracovních úrazů a jejich realizace.

V knize úrazů není žádný záznam o úrazu.

**B) Vlastní kontrola na konkrétních pracovištích.**

Bylo kontrolováno toto zařízení u subjektu **Gymnázium, Nymburk, Komenského 779, Komenského 779, 288 40 Nymburk:**

Chemická laboratoř:

Bylo kontrolováno plynové zařízení od Hlavního uzávěru plynu ( kulový kohout DN 50), přes membránový plynoměr BK - G4 (v.č. 927452, rok výroby 1998) – uvedené komponenty jsou osazeny v plynoměrném sloupku u obvodové zdi objektu v předzahrádce. Dále je plynovod ( svařovaný, opatřený ochranným nátěrem) veden do chemické laboratoře, před kterou je osazen Hlavní uzávěr ( kulový kohout DN 25) a ve které je instalováno 12 laboratorních kahanů.

9. Vhodnost pracovišť z hlediska BOZP s ohledem na prováděné tam činnosti.

Ano. Chemická laboratoř odpovídá požadavkům BOZP.

10. Bezpečnostní značky, značení a signály

Ano. Bezpečnostní tabulky jsou na dveřích chemické laboratoři.

11. Organizace práce a bezpečnost pracovních postupů

Předložení doklady:

- laboratorní řád chemické laboratoře ze dne 1.9.2011

Nepředložení doklady:

- doklad o proškolení obsluhy plynového zařízení v chemické laboratoři ( viz. Zjištěné nedostatky)

12. Umístění strojů a technických zařízení na pracovišti. Pracovní a manipulační prostor umožňující bezpečně provádět všechny obvyklé pracovní operace včetně seřizování, údržby a podobně.

Umístění laboratorních kahanů v chemické laboratoři umožňuje bezpečné provádění obvyklých pracovních operací.

13. Ochranná zařízení strojů a technických zařízení.

U laboratorních kahanů nejsou žádná ochranná zařízení.

14. Provádění předepsané údržby, kontrol a revizí strojů a technických zařízení.

Předložené doklady:

- zpráva č. Gym.lab/07/11 o provozní revizi plynového zařízení (chemická laboratoř) ze dne 1.7.2011 ( revizní technik Pavel Kříž, č.osv. 6105/6/10/R-PZ-c,e,f,g a č.opr. 2571/2/96-PZ-I,III,IV,V,VI,VII/R)
- doklad č. Kon.lab/07/10 o kontrole plynového zařízení (chemická laboratoř) ze dne 1.7.2011 ( revizní technik Pavel Kříž, č.osv. 6105/6/10/R-PZ-c,e,f,g a č.opr. 2571/2/96-PZ-I,III,IV,V,VI,VII/R)
- zpráva o pravidelné revizi elektro budovy gymnázia ze dne 12.-15.7.2010 ( revizní technik Josef Skořepa, č.osv. 6957/7/09/R-EZ-E2/A)
- zpráva o periodické revizi elektrického zařízení zabezpečovací signalizace z 30.11.2010 ( revizní technik Jiří Hájek, č.osv. 4580/5/06/R-EZ-E2/A)
- zpráva č. VRZ 207-2010/EV o výchozí revizi elektro ( učebny PC) ze dne 11.8.2010 ( revizní technik ing. Zdeněk Evják, č.osv. 0450/11/09/R-EZ-E2-A)
- protokol o revizi elektrického spotřebiče ( vývěva, inv.č. F/72) ze dne 26.8.2011 ( revizní technik Pavel Borovička, č.osv. 5386/5/08/R-EZ-E2/A)
- protokol o revizi elektrického spotřebiče ( adaptér-terminál, výrobce Supply Brno, v.č. 86-631-835-0010) ze dne 26.8.2011 ( revizní technik Pavel Borovička, č.osv. 5386/5/08/R-EZ-E2/A)
- zpráva o pravidelné revizi hromosvodu ze dne 15.11.2007 ( revizní technik Josef Skořepa, č.osv. 2859/7/04/R-EZ-E2/A)
- doklad o prověření bezpečnosti práce dle § 108 zákoníku práce ze dne 30.8.2011

15. Poskytování OOPP

Předložené doklady:

- osobní listy pro přidělování OOPP ( Pavel Procházka, nar. 23.1.1954)

**Zjištěné nedostatky:**

**12.1.33**

**Řízení a péče o bezpečnost práce v organizaci (3010)**

1. Provozovatel (zaměstnavatel) nezajistil, aby obsluhu plynového zařízení v chemické laboratoři prováděla osoba zdravotně a odborně způsobilá ( stávající obsluha odešla od provozovatele v lednu 2012 a nová obsluha – Mgr. Vladimíra Kolbabová – nebyla dosud proškolená). Tím nesplnil povinnost vyplývající z ustanovení

§ 103, odst. 1 písm. a) zák.č. 262/2006 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů

§ 11, odst. 1 zák.č. 309/2006 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů

§ 5, odst. 1 a 3, vyhl.č. 21/1979 Sb.

**Zařízení pro rozvod plynů (1850)**

2. Plynoměr pro byt školníka osazený v plynoměrném sloupku musí být dle TPG 934 01 čl. 6.2 instalován tak, aby nedocházelo k jeho mechanickému namáhání. Rozteč plynoměru musí být zajištěna rozpěrkou a pevně kotvena. Provozovatel ( zaměstnavatel) toto nezajistil ( rozpěrka demontována a položena na zemi), tím nesplnil povinnost vyplývající z ustanovení

§ 103, odst. 1 písm. a) zák.č. 262/2006 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů

§ 4, odst. 1, písm. c) zák.č. 309/2006 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů

**Oprávněný zástupce kontrolované osoby Mgr. Iiona Drahotová – zmocněný zástupce byla v souladu s § 8 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., v platném znění, seznámena s obsahem protokolu a vyzooměna o svém právu písemně požádat o jeho přezkoumání v souladu s § 41 odst. 1 tohoto zákona a to do 5 pracovních dnů ode dne seznámení s protokolem. Zástupce kontrolované osoby po seznámení se s obsahem protokolu převzal dvě podepsaná vyhotovení**

V Nymburku, dne 24.2.2012

Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj  
Ve Smečkách 29  
110 00.Praha 1.....




Jaromír Drda  
inspektor OIP

**GYMNÁZIUM NYMBURK**  
Komenského 779  
**288 40 NYMBURK**

Za kontrolovaný subjekt:

-1-



Mgr. Iiona Drahotová  
zplnomocněný zástupce

Rozdělovník: 2x OIP pro Středočeský kraj  
2x Gymnázium, Komenského 779, Nymburk

# OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1

Telefon: 221 474 200

Fax: 222 211 498

E-mail: [stredni.cechy@oip.cz](mailto:stredni.cechy@oip.cz)

Čj.: 1045/4.42/12/15.3

Dne: 24.2.2012

## OPATŘENÍ

Na základě § 7 odst. 1, písm. k) zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce a dle údajů uvedených v protokolu o výsledku kontroly čj. 1044/4.42/12/15.2 ze dne 24.2.2012, ukládám **Gymnázium, Nymburk, Komenského 779, Komenského 779, 288 40 Nymburk** odstranit nedostatky uvedené ve výše citovaném protokolu ve lhůtách takto:

1. Provozovatel (zaměstnavatel) zajistil, aby obsluhu plynového zařízení v chemické laboratoři prováděla osoba zdravotně a odborně způsobilá ( Mgr. Vladimíra Kolbabová). Tím splní povinnost vyplývající z ustanovení § 103, odst. 1 písm. a) zák.č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 11, odst. 1 zák.č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 5, odst. 1 a 3, vyhl.č. 21/1979 Sb.

**odstranit do 28.2.2012**

2. Provozovatel (zaměstnavatel) zajistí, aby byla osazena na rozteč plynoměru pro byt školníka rozpěrka, která bude instalována tak, aby nedocházelo k jeho mechanickému namáhání. Tím splní povinnost vyplývající z ustanovení § 103, odst. 1 písm. a) zák.č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst. 1, písm. c) zák.č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

**odstranit do 28.2.2012**

Zprávu o přijatých opatření podejte k tomuto číslu jednacímu v termínu do 15.3.2012.

V Nymburku, dne 24.2.2012

Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj  
Ve Smečkách 29  
110 00 Praha 1




Jaromír Drda  
inspektor OIP

Oprávněný zástupce kontrolované osoby RNDr. Jiří Kuhn převzal dvě podepsané vyhotovení.

**GYMNÁZIUM NYMBURK**  
Komenského 779  
**288 40 NYMBURK**

-1-



Mgr. Ilona Drahotová  
zplnomocněný zástupce

Rozdělovník: 2x kontrolovaný subjekt  
2x OIP pro Středočeský kraj